中山市发展和改革局2022年11月企业投资项目核准信息公告

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设性质 | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 建设地点 | 总投资 (万元) | 计划动工时间 | 计划竣工时间 | 主要建设内容及建筑物 | 行政主管部门-项目核准批 复文号 | 出证时间 |
|----|---------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|------------|---|---------------------|------------|
| 1 | 中山110千伏高平4(依 顿)输变电工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 基建 | 2520 | 3937.34 | 中山市三角镇 高平工业区、 黄圃镇 | 17149.74 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 1、建设2台63MVA变压器,110kV出线 2回,10kV出线间隔32个。 2、配套线路、新建双间线路长约2×9.38干 米、其中,新建双间驾路铁长约2×6.2 干米、新建双回路电缆线路长约2×1.57干 来、利用110千伏德团凸线高干支线杆塔架 设架空线路长约2×0.77干米、利用110千代 德团乙线高平支线电缆通道建设电缆线路 长约0.62干米。 | 中发改核准(2022)10号 | 2022-11-18 |
| 2 | 中山比亚迪电子有限公司 110kV变电站工程 | 中山比亚迪电子有限公司 | 基建 | 935.19 | 1356.76 | 中山市民众街 道接源行政村 浪源路18号 | 4570.25 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 本期工程建设2650MVA变压器,同时装设相应客量份主功补偿电容器及其它附属设备。 110kV配电装置采用户均GIS设备。 110kV 程度采用单码给5段接载。 10kV水原出电装置,用中均线数较,110kV本期出起之间。本期即终期。10kV本期出起30回。110kV及10kV为3R用电缆出载;建筑面积。935、19平方米、建筑占地面积 1356.76平方米。 | 中发改民众核准(2022)1 号 | 2022-11-02 |

注:本信息统计时间以领证办结时间为界点