

中山市横栏镇发展改革和统计局2025年1月备案项目信息公告

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市横栏镇长安北路24号120KW分布式光伏发电项目	中山市沙溪镇三合石材店	中山市横栏镇长安北路24号	本项目建设地址为中山市横栏镇长安北路24号（国有土地使用证中府国用（1994）字第136371/1700371号），建设规模为120KW，占屋顶面积482平方米，主要包括光伏组件，光伏支架，逆变器，电缆，并网箱。年发电量约为14.4万kwh，项目采用自发自用，余电上网模式，产品技术及系统安装符合国家和行业标准。	482	482	2501-442000-04-05-355405	2025-01-27
中山凯旋真空科技股份有限公司2.25MW分布式光伏发电项目	广东孚能光伏科技有限公司	中山市横栏镇永拓路1号	本项目依托中山凯旋真空科技股份有限公司屋顶建设分布式光伏电站，建设面积20980平方米，光伏建设高度不超过2.8米。采用710W单晶硅光伏组件，装机总功率约2.25MW，设计发电每年总量240万度，采用“自发自用，余电上网”模式。	55824.2	20980	2501-442000-04-05-614248	2025-01-25
姜晶灯饰配件年产量100万个项目	姜晶	中山市横栏镇新茂工业大道西一路8号	新建厂房A1栋，地上9层，占地面积为3416.1平方米，建筑面积为15241.76平方米，基底面积为1674.23平方米；主要经营：制造、加工、销售、照明灯灯具，灯用电器配件；主要设备有：压铸机，注塑机及全自动生产流水线、车床等。	15241.8	3416.1	2501-442000-04-01-624946	2025-01-24
中山市睿霖照明科技有限公司479.7千瓦分布式光伏发电项目	中山市睿霖照明科技有限公司	中山市横栏镇顺兴北路9号	本项目建设地点位于中山市横栏镇顺兴北路9号，蔡毅锋所拥有厂房屋顶上。厂房建筑面积13122.38平方米，土地占地面积7153.5平方米。屋顶光伏建设面积470.52平方米，安装容量为479.7千瓦，光伏太阳能发电组件，在水泥墩和彩钢瓦上铺设安装导轨支架，预计年发电量约50万度左右，所发电量用途：自发自用，余电上网方式。	13122.4	7153.5	2501-442000-04-01-304308	2025-01-23
幸福御府三期	中山市幸福满园智能装饰有限公司	中山市横栏镇新丰村、西冲社区	项目名称：幸福御府三期。共建1幢5号楼住宅15层，建筑规模：6669.17平方米，其中包括（住宅面积：5639.44平方米、地下车库面积：847.69平方米、架空层面积：181.98平方米）	6669.17	847.69	2501-442000-04-01-710029	2025-01-22
王金虎厂房屋顶120千瓦分布式光伏项目	佛山市创彩新能源有限公司	中山市横栏镇新茂工业大道东二路1号	本项目建设范围为中山市横栏镇新茂村厂房屋顶，建设160千瓦分布式光伏发电项目，交流侧容量为120kW，直流侧容量为136kWp，占地面积700平方米。预计年发电量16.8万度，采用单晶硅光伏组件，三相逆变器，电量消纳方式为自发自用余电上网。	700	700	2501-442000-04-01-395590	2025-01-22

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市横栏镇宏金灯饰厂(个体工商户)457.84KW分布式光伏发电项目	中山市横栏镇宏金灯饰厂(个体工商户)	中山市横栏镇乐丰三路14号	本项目位于广东省中山市横栏镇乐丰三路14号安装光伏板面积2002平方米,使用590W光伏组件,在2.8米钢棚上平铺,使用并网逆变器,安装规模457.84千瓦,年发电量约501334度电,采用并网模式;自发自用余电上网。	2002	2002	2501-442000-04-05-924931	2025-01-20
盛裕灯饰厂72.57千瓦分布式光伏发电项目	中山市古镇镇盛裕灯饰厂	中山市横栏镇富庆一路24号	本项目位于中山市横栏镇富庆一路24号楼顶,安装光伏板面积343平方米,使用铝合金作为光伏支架,使用高效单晶硅光伏组件,使用并网逆变器,安装规模72.57千瓦,年发电量约7.5万度电,采用并网模式;自发自用,余电上网。	343	343	2501-442000-04-01-558252	2025-01-17
中山市横栏镇圆点充换电站新建项目	广州蔚来能源有限公司	中山市横栏镇永兴北路19号诚富鸿花园圆点充电站	项目电力容量规模为630KW,分别为1套640KW电动汽车换电站、4套640KW直流充电桩,建筑面积165平方米,占地面积165平方米。包括换电站建设安装、充电桩建设安装/充换电运营和运维系统建设等。项目建成后对社会新能源车辆提供充换电服务。	165	165	2501-442000-04-01-250015	2025-01-16
广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目(中山横栏镇区)	广东电力通信科技有限公司	中山市横栏镇横栏变电站—永兴变电站	根据中山供电局提供的“三遥点”光纤覆盖需求,本期在横栏供电局管辖区域内,建设配网光缆234.841千米,其中管道光缆164.225千米,ADSS光缆70.616千米,共覆盖“三遥点”428个,新增户内二层工业以太网交换机132台、户外二层工业以太网交换机653台(含计量业务户外点位交换机437台),新建土建32.643千米,配电数据网交换机共配置785台;工程覆盖总业务点位数量879个。本项目主要以电力基建建设为主,大范围提高电力通信方面的运行及保障,该项目不涉及国内干线传输网(含广播电视网)以及其他涉及信息安全。	0	1000	2501-442000-04-01-828848	2025-01-16
中山市鼎竣电子商务有限公司210千瓦分布式光伏发电项目	中山市鼎竣电子商务有限公司	中山市横栏镇乐丰四路9号	本项目在中山市横栏镇乐丰四路9号屋顶安装210千瓦分布式光伏发电项目,占屋面建筑面积约886平方米,项目主要建设包括转换系统、直流系统、逆变系统、并网系统,年总发电量约22万度,系统采用单晶硅组件,组串式逆变器、钢结构支架,光伏组件;所发电量为企业首选用电,余量上网,提升企业节能降耗能力,钢结构四周不围蔽。	886	886	2501-442000-04-01-354868	2025-01-10
皇冠新材料科技股份有限公司220KW分布式光伏发电项目(三期)	皇冠新材料科技股份有限公司	中山市横栏镇乐丰六路10号	利用中山市横栏镇乐丰六路10号工业厂房楼顶建设分布式光伏发电项目,高效单品组件,华为逆变器,采用彩钢瓦平铺式安装,直流侧装机容量为259.25千瓦,交流侧最大输出为220千瓦,采用“自发自用余电上网”模式,预计将使用2400平方米屋顶面积,年产生绿色电力约为25.1万度,自行消纳比例约为85%。	0	2400	2501-442000-04-01-991429	2025-01-10

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
谭雪红年产30万套室内灯饰照明生产项目	谭雪红	中山市横栏镇三沙村	新建项目总用地面积6485.2平方米,总建筑面积25800平方米,占地面积为3200平方。工业厂房1栋8层,框架结构。主要生产室内灯饰照明,不包含专业金属表面处理(包含电镀、阳极氧化、纯化、酸洗、磷化等)和线路板制作。年产量30万套。	25800	3200	2501-442000-04-01-113752	2025-01-09
中山市一电新能源科技有限公司525KW/1075KWH用户侧储能项目	中山市一电新能源科技有限公司	中山市横栏镇宝裕村中横大道18号	在中山市帅木电器有限公司厂房空闲区域投资建设525KW/1075KWH用户侧储能项目(由5套105KW/215KWH电池储能系统组成),预计年充电量约294.92625兆瓦时,占用面积约15平方米,充放电倍率是0.5C,该储能项目主要采用磷酸铁锂电池,自储自用,不发电上网,在用户低压侧接入储能设备,用于园区电力系统的移峰填谷,减缓企业峰时用电压力,节约电费支出。产品技术、系统安装和环保标准均符合相关国家和行业标准。	0	15	2501-442000-04-05-717877	2025-01-08
中山市乙电新能源科技有限公司孙正权525KW/1075KWH用户侧储能项目	中山市乙电新能源科技有限公司	中山市横栏镇益辉三路2号	在孙正权厂房空闲区域投资建设525KW/1075KWH用户侧储能项目(由5套105KW/215KWH电池储能系统组成),预计年充电量约589.8525兆瓦时,占用面积约15平方米,充放电倍率是0.5C,该储能项目主要采用磷酸铁锂电池,自储自用,不发电上网。在用户低压侧接入储能设备,用于园区电力系统的移峰填谷,减缓企业峰时用电压力,自储自用,节约电费支出。产品技术、系统安装和环保标准均符合相关国家和行业标准。	0	15	2501-442000-04-05-805342	2025-01-08
蔡永壮厂房100.44kWp分布式光伏项目	广东皇鼎新能源科技有限公司	中山市横栏镇长安北路143号之一	本项目共安装620W单晶硅光伏组件162块,总装机容量为100.44千瓦,共占用屋顶面积800平方米。项目投产后预计年均发电量为10.3万度,20年运营期总发电量达206.05万度,项目所发电能采用“自发自用,余电上网”模式。此外本项目年均可减排二氧化碳83.84吨,20年运行期可累计节约标准煤628.44吨。	0	800	2501-442000-04-01-812572	2025-01-06
蔡永强厂房114.08kWp分布式光伏发电项目	广东皇鼎新能源科技有限公司	中山市横栏镇长安北路143号之一	本项目共安装620W单晶硅光伏组件184块,总装机容量为114.08千瓦,共占用屋顶面积900平方米。项目投产后预计年均发电量为11.7万度,20年运营期总发电量达234.03万度,项目所发电能采用“自发自用,余电上网”模式。此外本项目年均可减排二氧化碳95.22吨,20年运行期可累计节约标准煤713.79吨。	0	900	2501-442000-04-01-418991	2025-01-06
中山市雅洛斯电器厂充电桩项目	中山市雅洛斯电器厂(个体工商户)	中山市横栏镇富横北路22号	在中山市横栏镇富横北路22号建设充电基础设施,新建容量200kVA,新建2台120千瓦双枪直流充电桩,共配4支充电枪,充电桩车位4个,占地约120平方米,不涉及新建建筑物。	0	120	2501-442000-04-01-121154	2025-01-03