

机电排灌站（55kW以上固定站）情况表

站点	工程地点	电动机			水泵			变压器		配电屏		厂房			出水渠			效益面积（亩）			站投产日期		抽水方式		
		台数	单机容量 kW)	总装机 kW)	型号	扬程 (M)	流量 (M3/S)	容量 (KVA)	型 号	型号	投产 日期	面积 (M2)	结构	投产 日期	结构	出口外河	出口内河	排涝	灌溉	结合	建设	技改	外排	内排	排灌结合
二级站	大南联围	2	210	420	64WZLB-118	2.2	11.2	630	S11	PGL-210	1978	120	混凝土	1977	压力管	鸡鸦水道		6923			1978		✓		
河口站	大南河口	1	155	155	40ZLB-125	3.7	2.2	200	S11	PGD2-155	2007	72	混凝土	2008	压力管	鸡鸦水道		1700			1963		✓		
六顷站	大南六顷	2	155	310	40ZLB-125	3.7	4.4	400	S7	PGL-155	1994	96	混凝土	1994	压力管	鸡鸦水道		1000			1961		✓		
马大丰站	马大丰围	1	155	155	40ZLB-125	3.7	2.2	200	S7	PGD2-155	2002	90	混凝土	2003	明渠		浅水湖	1200			1961			✓	
大平站	群众大平	1	155	155	40ZLB-125	3.7	2.2	240	S7	PGL-155	1999	95	混凝土	1999	压力管		浅水湖	1650			1961			✓	
苻蛇站	大南苻蛇	1	130	130	40ZLB-125	3.7	2.2	200	S7	PGD2-130	2007	68	混凝土	1998	压力管	鸡鸦水道		1500			1965		✓		
大滨站	大南大滨	1	130	130	40ZLB-125	3.7	2.2	200	S11	GGD2-130	2005	100	混凝土	1988	压力管	小榄水道		2150			1963		✓		
十二顷站	港口胜隆	1	130	130	40ZLB-125	3.7	2.2	200	S7	GGD2-130	2004	90	混凝土	2003	压力管		含珠滘	1527			1961			✓	
余庆站	港口八村	1	130	130	40ZLB-125	3.7	2.2	200	S7	GGD2-130	2006	50	混凝土	1962	明渠		浅水湖	1140			1962			✓	
莲池站	大南莲池	1	100	100	36ZLB-140	3.7	1.5	200	S7	GGD2-100	2007	72	混凝土	2008	压力管	小榄水道		2000			1963		✓		
十一顷站	港口十一顷	1	80	80	32ZLB-118	3.7	1.15	100	S7	PGL-80	1993	45	混凝土	1996	压力管		含珠滘	1000			1980			✓	
苏份站	港口苏份	1	80	80	32ZLB-118	3.7	1.15	100	S9	GGD2-80	2005	60	混凝土	2005	压力管		浅水湖	700			1971			✓	
马蹄围站	港口西街 马蹄围	2	80	160	32ZLB-100	3.7	2.3	200	S11	GGD2-80	2000	80	混凝土	2000	压力管		浅水湖	1300			1995			✓	
荔枝围站	新胜	1	80	80	32ZLB-118	3.7	1.15	200	S7	PGL-80	1991	45	混凝土	1997	压力管		烂六顷涌	1142			1963			✓	
穗安一站	港口穗安	1	80	80	32ZLB-118	2.2	1.15	200	S7	PGL-80	1997	45	混凝土	1997	压力管		石特涌	1000			1972			✓	
穗安二站	港口穗安	1	80	80	32ZLB-100	3.7	1.15	200	S11	GGD2-80	2001	45	混凝土	2001	压力管		石特涌	800			2000			✓	
前卫站	大南前卫		65	65	32ZLB-100	3.7	1.15	100	S7	PGL-65	1995	80	混凝土	1998	压力管	鸡鸦水道		850			1963			✓	
胡均就站	群乐胡均就	1	65	65	32ZLB-100	3.7	1.15	100	S7	GGD2-65	2007	45	混凝土	2006	明渠		浅水湖	400			1979			✓	
泗和围站	群乐泗和围	1	65	65	32ZLB-100	3.7	1.15	100	S11	GGD2-65	2005	55	混凝土	2004	明渠		浅水湖	1000			1974		✓		
马大丰新站	马大丰新围	1	65	65	32ZLB-100	3.7	1.15	100	S7	GGD2-65	2006	45	混凝土	2006	明渠		浅水湖	700			1981			✓	
北围站	胜隆北围	1	65	65	32ZLB-100	3.7	1.15	100	S11	PGL-65	1997	45	混凝土	1995	明渠		木河迳涌	700			1961			✓	
南八站	西街南八	1	65	65	32ZLB-118	2.2	1.15	100	S11	PGL-65	1998	85	混凝土	1997	明渠		南八涌	1000			1961			✓	
马比站	铺锦马比	1	65	65	32ZLB-118	3.7	1.15	100	S11	PGL-65	1993	50	混凝土	1995	明渠		朗滘涌	1200			1979			✓	
沙墩站	穗农沙墩	1	65	65	32ZLB-118	2.2	1.15	100	S11	GGD2-65	1997	45	混凝土	1997	明渠		浅水湖	1000			1971			✓	
黄广昌站	马大丰黄广昌	1	65	65	32ZLB-118	3.7	1.15	100	S7	GGD2-65	2008	45	混凝土	2006	压力管		浅水湖	500			1970			✓	
周六顷站	胜隆周六顷	1	80	80	32ZLB-100	3.7	1.15	100	S11	GGD2-80	2005	60	混凝土	2004	明渠		含珠滘	1000			1964			✓	
十一顷北站	胜隆新八街	1	80	80	32ZLB-118	3.7	1.15	200	S11	GGD2-80	2009	50	混凝土	2009	压力管		浅水湖	1000			2009			✓	
群乐新站	群乐围	1	65	65	32ZLB-100	3.7	1.15	100	S11	PGL-80	2002	45	混凝土	1981	明渠		浅水湖	600			1981			✓	
新生站	胜隆新生	1	55	55	32ZLB-118	3.7	1.0	100	S11	GGD2-55	2004	45	混凝土	1996	明渠		烂六顷涌	1000			1981			✓	
南七站	西街南七	1	80	80	32ZLB-118	3.7	0.52	100	S11	GGD2-80	2009	55	混凝土	2009	明渠		港口沥	800			1971			✓	
群乐涌口站	群乐社区涌口	2	80	160	800ZLB	3.7	2.6	250	S11	GGD-80	2010	80	混凝土	2010	明渠		浅水湖	1000			2010			✓	
壳塘站	白花水闸旁	3	155	465	1000ZLB-3	3.3	7.5	630	S11	GGD2-2000A	2011	110	混凝土	2011	压力管	小榄水道		5000			2011		✓		